



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
**Tribunal General de Justicia**  
Oficina de Administración de los Tribunales  
*Oficina de la Secretaría de la Junta de Subastas*

*Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez*  
Secretaria de la Junta de Subastas

Tel (787) 641-6600 Ext 5115  
Fax (787) 641 6230

1 de diciembre de 2017

**Aviso de Enmienda I**  
**Subasta Formal 18-03F**  
**Servicio de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Centro Judicial de Carolina**

Estimados señores:

Luego de haber celebrado la reunión pre subasta del miércoles, 29 de noviembre de 2017, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las aclaraciones a las especificaciones de esta subasta de la siguiente manera:

- **Página 3**

**Descripción de los Equipos:**

I. *Chillers:*

**Inciso 1(b):**

**Se aclara** que la cantidad del *Chiller York 270 TON* es **uno (1)**.

II. *Controles:*

**Se mantiene igual.**

III. *Sistemas de Bombas de Agua Helada:*

**Se enmienda** para disponer que la cantidad de sistemas de bombas de agua helada es **tres (3)**. Además, **se enmiendan** las especificaciones de la siguiente manera:

268 Ave. Muñoz Rivera  
San Juan, PR 00918-1913

P.O. Box 190917  
San Juan, PR 00919-0917

*for*

- i. Marca: Westinghouse
- ii. Modelo: 6312C3
- iii. Motor: 50 HP

- Página 4

IV. Manejadoras:

- a. Salas de Sesiones - 4 manejadoras por piso, 8 en total.

Se enmienda para que lea de la siguiente manera:

- i. Marca: Carrier
- ii. Modelo: \_\_\_\_\_
- iii. Serie: \_\_\_\_\_

- b. Edificio de Administración - 2 manejadoras por piso, 6 en total.

- i. Marca: Carrier
- ii. Modelo: \_\_\_\_\_
- iii. Serie: \_\_\_\_\_

- c. Sótano - 1 manejadora

- i. Marca: Carrier
- ii. Modelo: \_\_\_\_\_
- iii. Serie: \_\_\_\_\_

V. Extractores Baño y Escaleras:

Se enmienda para disponer que la cantidad de extractores para el baño y las escaleras es veinticuatro (24). Además, se enmiendan las especificaciones de la siguiente manera:

- i. Marca: Loren Cook Company
- ii. Modelo: 120 ACE
- iii. Serie: 255SE78532

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda I a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

**Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta constituirá el rechazo de la misma.**

Cordialmente,

  
Karrie L. Opio Rodriguez