



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
**Tribunal General de Justicia**  
Oficina de Administración de los Tribunales  
*Oficina de la Secretaría de la Junta de Subastas*

*Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez*  
Secretaria de la Junta de Subastas

Tel. (787) 641-6600 Ext. 5115  
Fax. (787) 641-6230

9 de mayo de 2019

**Aviso de Enmienda III**  
**Subasta Formal 19-53F**  
**Reemplazo del Sistema de Bombas de Agua Potable**  
**Biblioteca del Tribunal Supremo de Puerto Rico**

Estimados señores:

La Junta de Subastas de la Rama Judicial **enmienda la fecha del Acto de Apertura de esta subasta** de la siguiente manera:

**Acto de Apertura:**

- **Día:** viernes 17 de mayo de 2019
- **Hora:** 2:00 p.m.
- **Lugar:** Salón de Conferencias, Oficina de la Secretaria de la Junta de Subastas, Piso 14, Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R.

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados **hasta el 17 de mayo de 2019 a la 1:30 p.m.** para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30am a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm**. Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a **las 2:00 p.m.**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Además, la Junta de Subastas de la Rama Judicial, luego de evaluar lo discutido en la reunión pre subasta celebrada el pasado jueves 2 de mayo de 2019, procede con las aclaraciones a las especificaciones de esta subasta de la siguiente manera:

268 Ave. Muñoz Rivera  
San Juan, PR 00918-1913

P.O. Box 190917  
San Juan, PR 00919-0917

- Página 4

**C. Servicio de Mantenimiento del Equipo**

**-Se añade** al inciso #2 lo siguiente:

El contrato de mantenimiento incluirá llamadas para evaluaciones y reparaciones de emergencia durante el término de vigencia del contrato. Los trabajos incluirán desde reparaciones menores hasta el reemplazo de equipos, entendiéndose bombas, motores, controles, VFD, presurizador, relojes, válvulas, reparaciones de tuberías, reparaciones eléctricas, etc. Las piezas serán adquiridas por la Rama Judicial.

El servicio de llamadas de emergencia estará disponible durante y fuera de horas laborables, los siete (7) días de la semana. La compañía a la cual se le adjudique esta subasta deberá tener un técnico disponible para trabajar durante este tiempo. En la oferta se presentará un costo por hora para este servicio de reparaciones. Este costo solo será por las horas trabajadas en sitio y no incluye el tiempo de viaje.

**-Se añade** el inciso #8 para establecer lo siguiente:

8. Un (1) servicio de limpieza de la cisterna y análisis bacteriológico. La cisterna tiene una capacidad de 26,740 galones.

- Página 5

**-Se enmienda** la tabla de **Presentación de Oferta** de la siguiente manera:

**PRESENTACIÓN DE OFERTA ENMENDADA**

<b><u>EQUIPOS:</u></b>	
<b>-Piezas y Materiales Sistema de Bomba</b>	\$ _____
<b>-Labor</b>	\$ _____
<b>-Total de la Oferta</b>	\$ _____
<b><u>MANTENIMIENTO:</u></b>	
<b>-Costo por Visita de Mantenimiento</b>	\$ _____
<b>-Total por 6 Servicios</b>	\$ _____
<b>-Costo por Hora para Llamadas de Emergencia</b>	\$ _____/hora

**Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.**

Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este **Aviso de Enmienda III** a todos los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

**Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda III. No incluir este Aviso de Enmienda III con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.**

Cordialmente,

  
Karrie L. Opio Rodríguez

